

Krajanka, dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sali wiejskiej w miejscowości Głubczyn, gmina Krajanka

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający informuje że w dniu 28 grudnia 2018 r. wpłynęło pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, czy parametry stolarki okiennej podane w zestawieniu stolarki są prawidłowe i odpowiednie. Założenia są na stolarkę okienną aluminiową, dwuszybową $U=1,0 \text{ W/m}^2 \times K$, co według obowiązujących przepisów są już nieprawidłowe.

Odpowiedź:

Należy przyjąć parametry zgodnie z zestawieniem stolarki tj. $U=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot K)$

Z up. Burmistrza

Tomasz Cichonowski
Sekretarz